



## UAB "Ekologinis servisas"

Savanorių pr. 349, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565,  
el.p. info@ekoservisas.lt

Leidimas Nr. 991307  
Aplinkos apsaugos agentūra

1 psl. iš 1

### TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V1879

Data: 2023-06-07

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“

Veterinarių g.19, Biruliškių k, Kauno r.

Ėminio paėmimo vieta: lietaus nuotekos po valymo

Ėminio paėmimo data: 2023-05-30

Laikas : 8:15

Ėminio rūšis : lietaus nuotekos (LD)

Kiekis : 1,0; 1,0 l

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio pristatymo data	Tyrimo atlikimo data	
		pradžia	pabaiga
V1879	2023-05-30	2023-05-30	2023-06-07

Papildomos žinios

*mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo sąlygos 5±3 °C automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrifrigo*

### Tyrimo rezultatai

Analitės pavadinimas	Tyrimo rezultatai	Matavimo vienetas	Tyrimo metodo žymuo
Temperatūra	13,0	°C	[ 1, 7 psl.]
pH	8,2	pH vienetai	LST ISO 10523-2012
Skendinčios medžiagos	9,3	mg/l	LST EN 872:2005
BDS <sub>7</sub>	7,4	mgO <sub>2</sub> /l	LAND 47-1:2007
Bichromatinė oksidacija (ChDS <sub>Cr</sub> )	<28	mgO <sub>2</sub> /l	LST ISO 6060:2003
Sulfatai	260	mg/l	[ 1, 50 psl. ]
Chloridai	154	mg/l	LST ISO 9297:1998
Naftos angliavandenių (C10-C40) indeksas *	0,059	mg/l	LST EN ISO 9377-2:2002

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius,1994.

\* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“

< mažiau metodo nustatymo ribos



Direktore

Dovilė Budrienė

Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.  
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.