

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V2773

1 psl. iš 1

Data: 2021-11-15

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“

Veterinarų g.19, Biruliškių k, Kauno r.

Ėminio paėmimo vieta: lietaus nuotekos po valymo

Ėminio paėmimo data: 2021-11-04

Laikas : 9:37

Ėminio rūšis : lietaus nuotekos (LD)

Kiekis : 1,0; 1,0 l

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio pristatymo data	Tyrimo atlikimo data	
		pradžia	pabaiga
V2773	2021-11-04	2021-11-04	2021-11-11

Papildomos žinios

Tyrimo rezultatai

Analitės pavadinimas	Tyrimo rezultatai	Matavimo vienetas	Tyrimo metodo žymuo
Temperatūra	9,4	°C	[1, 7 psl.]
pH	7,4	pH vienetai	LST ISO 10523-2012
Skendinčios medžiagos	6,7	mg/l	LST EN 872:2005
BDS ₇	6,6	mgO ₂ /l	LAND 47-1:2007
Bichromatinė oksidacija (ChDSc _r)	<28	mgO ₂ /l	LST ISO 6060:2003
Naftos produktai *	<0,058	mg/l	LST EN ISO 9377-2:2002

1 - Unifikuoti nuotėkų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius,1994.

* - tyrimą atliko UAB „Ekometrija“

< mažiau metodo nustatymo ribos



Dovilė Budrienė

**Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.**